



ООО «КАЛЬМАТРОНСТРОЙ»

630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.48, оф.7
Р/с №40702810200000001245 в КБ «Акцент» г. Новосибирска
к/с 30101810200000000815, БИК 045004815.
ИНН 5405207429, КПП 540601001, ОКПО 55458950.
Тел./факс (383) 218-77-37; 218-77-47; тел. (383) 212-51-79
E-mail: kalmatron@online.nsk.su

Руководителю
Новосибирского филиала
НТЦ Р.А. Веселовского
Дучкову О.А.

28.06.2010 № 28

ОТЗЫВ

Для ликвидации возможных протечек на внутренней поверхности монолитных железобетонных конструкций платформенного участка строящейся станции «Золотая Нива» метрополитена в г. Новосибирске

ООО «Кальматронстрой» выполнило пропитку бетонных поверхностей композицией СИЛОР-УЛЬТРА на 960м². На влажных участках бетона использовали СИЛОР-УЛЬТРА ПАВ для предварительной просушки.

В настоящий момент протечек на обработанной поверхности нет.

Директор



С.С. Кальян