



**Московский метрополитен
Служба тоннельных сооружений**

129110, Москва, Проспект Мира, дом 41, стр. 2,
телефон (495)688-0522, факс 688-0468

ОГРН: 1027700096280
ИНН/КПП: 7702038150/770202007

№ _____

на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« _____ » _____ 2011 г.

«О проведении опытных работ по устройству
гидроизоляции железобетонных конструкций
грязеприемника от проникновения воды
северного вестибюля станции «ВДНХ»

На основании приказа руководства ГУП «Московский Метрополитен» за №177/38 от 14 апреля 2010 г. организацией ООО «СК Стройинтел» и Производственной Компанией Научно-Технический Центр «Р.А.Веселовского» в апреле-мае 2010 г. были выполнены гидроизоляционные работы железобетонных конструкций северного вестибюля станции «ВДНХ», с применением технологий и полимерных материалов типа «Силор-Ультра» и герметика «Спрут», разработанных ПК НТЦ «Р.А.Веселовского».

Работы выполнялись в 4 этапа. После выполнения работ и проведения испытаний поверхности, обработанные по технологии и материалами, разработанными ПК НТЦ «Р.А.Веселовского», показали 100% устойчивость к проникновению воды. Вместе с тем пропитанная поверхность деградированного бетона увеличила несущую способность.

Исходя из вышеизложенного ГУП «Московский Метрополитен» считает возможным применение данных технологий и материалов на объектах Метрополитена, а также рекомендует Проектному Институту «Метрогипротранс» рассмотреть вопрос о применении полимерных композиций типа «Силор-Ультра» и герметика «Спрут» в качестве гидроизоляционных и антикоррозийных материалов при ремонте существующих сооружений.

**Начальник Службы Тоннельных
Сооружений
ГУП «Московский метрополитен»**

А.Н.Жуков